

Bedarfsermittlung

Gesamtbedarf aller betroffenen Wasserversorger ohne Unterneukirchen

	Summe der Einzelangaben	Anhaltswerte lt. Literatur	
Versorgte Einwohner (Stand 2010)	55.220	55.220	
Mittler Verkauf der letzten Jahre	3.155.581	3.325.625	Umweltstatistik Bayern (LK Altötting, 160 - 170 I/E)
nicht registrierter Verbrauch	64.539	49.884	Mutschmann: etwa 1,5 % von Qa
zulässige Rohrnetzverluste	510.315	332.562	Mutschmann: etwa 10 % Verluste
Entwicklung im Gemeindegebiet	149.154	157.192	Entwicklung entspr. Gemeindeprognosen
maximaler Jahresbedarf	3.896.272	3.865.263	
maximaler Monatlicher Bedarf	398.905	405.853	Mittelwert Kleinstadt/Großstatt
maximaler Täglicher Bedarf	22.019	19.062	Tagesspitzenfaktor 1,8
maximale Einspeisung seit 2013	3.695.461	-	

Bedarfsermittlung**Regelbetrieb aus bisherigen Betriebserfahrung**

	Einheit	Summe der Einzel- entnahmen
Mittlere Entnahme aus PFOA - Bereich 2010 - 2014	[m³/a]	2.030.804
Entwicklung im Gemeindegebiet	[m³/a]	75.000
Regelbetrieb zukünftig	[m³/a]	2.105.804